



Tilsynsaksjon tanklagring 2016

Oppsummering

Henning Gøhtesen, Industritilsynseksjonen



Kort om aksjonen


Bakgrunn:

- Ny forskrift
- mange utslippshendelser
- store lagringsvolumer

Målet:

- Sjekke status mht. etterlevelse av forskriftskravene
- Gjennom tilsyn bidra til oppretting av mangler
- Øke kunnskapen hos virksomhetene

Felles tilsynsaksjon med FM: 15 fylker + Miljødirektoratet



Kort om aksjonen

Antall tilsyn totalt: 67

- 57 utført av FM
- 10 tilsyn utført av Miljødirektoratet

Alle tilsyn var varslet



Foto: Miljødirektoratet

Hvilke type anlegg har vi besøkt

- Ulik størrelse, noen små og noen store
- Ulike bransjer:
 - Næringsmiddel
 - Flyplasser
 - Havarisenter/brannøv.plasser
 - Avfall
 - Sykehus
 - Forbrenningsanlegg
 - Kjemisk industri



Foto: Miljødirektoratet

Hovedtemaer

- Miljørisiko med fokus på tankanlegg/tanklagring
- Barrierer, inkl. oppsamlingsarrangement for tanker etabl. etter 2014
- Drift og overvåking
- Forebyggende vedlikehold/teknisk tilstand
- Beredskap



Foto: Miljødirektoratet


Resultater (funn) og oppsummering

Brudd på regelverket ved alle tilsynene


- Alvorlige brudd ved fem av tilsynene (ca. 7 %)
- Hovedandelen av bruddene:
 - vedlikehold (ca. 82 % av tilsynene)
 - miljørisikoanalyser (ca. 73 %)
 - beredskap (ca. 40 %)

Resultater (funn) og oppsummering

Antall kontroller med funn fordelt på hovedtema



Resultater (funn) og oppsummering



Noen vurderinger av resultatene

Mange kjenner de nye forskriftskravene og tilhørende veiledning, men det er likevel manglende implementering av nødvendige tiltak

Noen mulige forklaringer på det store omfanget av brudd:

- Fortsatt en relativ ny forskrift (1.1. 2014) og første tilsynsaksjon på anlegg hvor FM er myndighet
- Har vært for lite fokus på de nye kravene hos mange av virksomhetene
- Noen er i gang, men fortsatt i implementeringsfasen

Miljødirektoratet er ikke fornøyd med resultatene.

Risikofaktorer

- Det lagres store volumer på tankanlegg, store utslippspotensialer
- Resultatene fra aksjonen viser at tanklagring utgjør en betydelig forurensningsfare
- Resultatene fra aksjonen tilsier at miljømyndighetene bør følge opp med nye tilsyn av tanklagring i årene som kommer



Forventninger fremover – hva må til?

1. Kjennskap til hva kravene innebærer
2. Oversikt over eget anlegg
3. Kjenne miljøressursene rundt anlegget
4. Gjøre miljørisikovurderinger
5. Ha tilstrekkelige barrierer
6. Etablere forsvarlig vedlikehold
7. Beredskap



Foto: Miljødirektoratet

Tilsynsplaner fremover

- Tilsyn på behandlingsanlegg for farlig avfall
- Oppfølging av enkelte tankanlegg (depoter)
- Noen mindre virksomheter
- Ny stor tilsynsaksjon i 2019

